

QCM SSIAP 1

100 QUESTIONS CORRIGÉES

Entraînement complet • 5 thèmes • grille de réponses • correction commentée • score final

30 min

format simulation conseillé

100

questions de révision

5

domaines travaillés

Support pédagogique de préparation - version imprimable

Comment utiliser ce PDF ?

Commencez sans regarder le corrigé. Cochez une seule réponse par question. Pour une simulation courte, sélectionnez 30 questions et accordez-vous 30 minutes.

Objectif conseillé

Visez au moins **12/20** sur vos séries d'entraînement, puis analysez vos erreurs par thème avant de refaire un nouveau test.

Important : ce document est un support d'entraînement indépendant. Il ne reproduit pas un sujet officiel d'examen et ne remplace pas les textes, consignes, supports de formation ou références réglementaires applicables.

Votre parcours de révision

Thème	Questions	À travailler
Feu et combustion	1 à 20	■
Sécurité incendie	21 à 40	■
Installations techniques	41 à 60	■
Missions de l'agent	61 à 80	■
Mises en situation	81 à 100	■

Barème personnel

Score	Lecture de votre résultat
90 - 100	Très solide : variez les séries et travaillez la vitesse.
75 - 89	Bon niveau : corrigez les thèmes les moins maîtrisés.
60 - 74	Base correcte : révisions ciblées recommandées.
0 - 59	Reprenez les fondamentaux avant une nouvelle simulation.

Feu et combustion

Questions 1 - 20

1. Quels sont les trois éléments du triangle du feu ?

- A. Combustible, comburant et énergie d'activation
- B. Eau, fumée et chaleur
- C. Combustible, eau et fumée
- D. Oxygène, vapeur et extincteur

2. Quel gaz de l'air joue principalement le rôle de comburant ?

- A. Azote
- B. Oxygène
- C. Dioxyde de carbone
- D. Hydrogène

3. La transmission de chaleur dans un matériau solide correspond à :

- A. La convection
- B. La conduction
- C. Le désenfumage
- D. La dilution

4. Le déplacement des gaz chauds qui transportent la chaleur correspond à :

- A. La convection
- B. La conduction
- C. La projection hydraulique
- D. La compression

5. La chaleur transmise à distance sans contact direct correspond surtout au :

- A. Rayonnement
- B. Compartimentage
- C. Refroidissement
- D. Balayage

6. Les feux de matériaux solides formant généralement des braises relèvent de la classe :

- A. A
- B. B
- C. C
- D. F

7. Les feux de liquides inflammables relèvent principalement de la classe :

- A. A
- B. B
- C. D
- D. F

8. Une action d'étouffement vise principalement à :

- A. Supprimer ou limiter le comburant
- B. Ajouter du combustible
- C. Augmenter la température
- D. Créer un courant d'air

9. Le refroidissement agit principalement sur :

- A. L'énergie thermique
- B. La signalisation
- C. Le compartimentage
- D. La main courante

10. Pourquoi les fumées sont-elles particulièrement dangereuses ?

- A. Elles sont seulement salissantes
- B. Elles peuvent être toxiques, chaudes et opaques
- C. Elles sont toujours froides
- D. Elles rendent uniquement le sol glissant

11. Quel est l'objectif principal du compartimentage ?

- A. Limiter la propagation du feu et des fumées
- B. Accélérer la circulation de l'air
- C. Augmenter l'éclairage
- D. Supprimer les dégagements

12. Le désenfumage a notamment pour objectif de :

- A. Évacuer une partie des fumées et de la chaleur
- B. Fermer toutes les sorties
- C. Produire de la fumée
- D. Remplacer l'alarme

13. Un dégagement destiné à l'évacuation doit être :

- A. Encombré en permanence
- B. Maintenu praticable
- C. Réservé au stockage
- D. Masqué par du mobilier

14. Une porte coupe-feu participe principalement :

- A. Au compartimentage
- B. À la production d'eau
- C. À l'éclairage de sécurité
- D. À la détection automatique

15. La signalisation de sécurité permet notamment :

- A. D'identifier sorties et moyens de secours
- B. De remplacer les consignes
- C. De supprimer les rondes
- D. De commander le SSI

16. Un obstacle placé devant une sortie de secours constitue :

- A. Une situation normale
- B. Une anomalie à traiter
- C. Une amélioration du compartimentage
- D. Un moyen de prévention

17. Le but d'une évacuation est de :

- A. Mettre les personnes en sécurité
- B. Sauver d'abord le mobilier
- C. Maintenir toutes les activités
- D. Éviter toute alerte

18. Le recoupement de volumes par des éléments résistants au feu sert à :

- A. Limiter la propagation
- B. Augmenter la charge calorifique
- C. Créer une ventilation naturelle
- D. Supprimer la détection

19. Une issue de secours verrouillée de façon empêchant son usage en cas de besoin est :

- A. Acceptable
- B. Une anomalie de sécurité
- C. Un dispositif de désenfumage
- D. Un équipement d'alarme

20. La prévention incendie consiste notamment à :

- A. Réduire la probabilité de départ et limiter ses conséquences
- B. Attendre le sinistre
- C. Supprimer les contrôles
- D. Neutraliser les moyens de secours

Installations techniques

Questions 21 - 40

21. Que signifie SSI ?

- A. Système de Sécurité Incendie
- B. Service de Surveillance Intérieure
- C. Signal de Secours Individuel
- D. Système de Sécurité Informatique

22. Un détecteur automatique d'incendie sert à :

- A. Déceler certains phénomènes liés à un incendie
- B. Éteindre systématiquement tout feu
- C. Ouvrir toutes les portes
- D. Remplacer l'agent

23. Un déclencheur manuel permet généralement :

- A. De signaler manuellement un incendie
- B. De mesurer la pression d'eau
- C. De recharger un extincteur
- D. De désenfumer seul tout un bâtiment

24. Un extincteur portatif est destiné principalement à :

- A. La première intervention sur un feu adapté
- B. Remplacer les sapeurs-pompiers
- C. Détecter automatiquement un incendie
- D. Créer un compartiment

25. Avant d'utiliser un extincteur, il faut notamment :

- A. Vérifier son adéquation au feu et conserver une possibilité de repli
- B. Tourner le dos au foyer
- C. Bloquer sa sortie
- D. Ouvrir toutes les portes

26. Une colonne sèche sert principalement à :

- A. Faciliter l'acheminement de l'eau par les secours
- B. Ventiler un local
- C. Alimenter l'éclairage
- D. Déclencher l'alarme

27. Le tableau de signalisation d'un SSI permet notamment :

- A. De centraliser certaines informations de sécurité
- B. De gérer la paie
- C. De produire de l'eau
- D. De remplacer les extincteurs

28. Un moyen de secours rendu inaccessible par du stockage est :

- A. Une anomalie
- B. Une bonne pratique
- C. Une protection supplémentaire
- D. Sans conséquence

29. L'éclairage de sécurité contribue notamment à :

- A. Faciliter l'évacuation en cas de défaillance de l'éclairage normal
- B. Éteindre le feu
- C. Détecter la fumée
- D. Fermer les portes

30. Le bon état apparent des moyens de secours doit être :

- A. Surveillé
- B. Ignoré
- C. Vérifié seulement après un sinistre
- D. Contrôlé uniquement par les occupants

31. À quoi sert principalement la main courante ?

- A. Tracer les événements et interventions
- B. Éteindre un incendie
- C. Commander les ascenseurs
- D. Remplacer le registre de sécurité dans tous les cas

32. Lors d'une ronde, l'agent constate une anomalie. Il doit :

- A. L'ignorer
- B. Appliquer les consignes et assurer sa traçabilité
- C. Attendre la prochaine équipe sans rien faire
- D. La masquer

33. Lors de l'accueil des secours, l'agent doit notamment :

- A. Transmettre les informations utiles
- B. Éviter toute communication
- C. Cacher les plans
- D. Quitter les lieux sans consigne

34. Une ronde de sécurité sert notamment à :

- A. Détecter des anomalies
- B. Remplacer tous les systèmes automatiques
- C. Supprimer la maintenance
- D. Fermer les issues

35. La sensibilisation du personnel porte notamment sur :

- A. Les comportements à adopter en cas d'incendie
- B. La décoration des bureaux
- C. Les congés annuels
- D. La comptabilité

36. Face à une information d'incendie au poste de sécurité, l'agent doit :

- A. Appliquer les consignes prévues et effectuer les vérifications nécessaires
- B. Effacer immédiatement l'information
- C. Ignorer le signal
- D. Quitter le poste sans transmettre

37. Une anomalie concernant un moyen de secours doit être :

- A. Signalée et traitée selon les procédures
- B. Cachée
- C. Considérée comme sans importance
- D. Notée seulement plusieurs semaines après

38. Pourquoi connaître les accès destinés aux secours ?

- A. Pour faciliter leur accueil et leur progression
- B. Pour empêcher leur entrée
- C. Pour organiser le stationnement privé
- D. Pour supprimer les plans

39. Après une intervention ou un événement significatif, l'agent doit notamment :

- A. Assurer la traçabilité des faits
- B. Effacer les informations
- C. Ne rien transmettre
- D. Modifier les consignes seul

40. Une consigne de sécurité doit être :

- A. Connue et appliquée
- B. Improvisée à chaque incident
- C. Ignorée si l'agent est expérimenté
- D. Remplacée par une habitude personnelle

Mises en situation

Questions 41 - 60

41. Vous découvrez un début d'incendie maîtrisable. Quelle logique adopter ?

- A. Donner l'alerte selon les consignes, intervenir sans se mettre en danger et garder un repli
- B. Intervenir sans prévenir personne
- C. Bloquer sa sortie
- D. Attendre l'extension du feu

42. Une porte coupe-feu est maintenue ouverte anormalement. Le risque principal est :

- A. La propagation du feu et des fumées
- B. Une baisse de luminosité
- C. Une baisse de consommation électrique
- D. Une amélioration de la sécurité

43. Vous sentez une forte odeur de brûlé sans flamme visible. Il faut :

- A. Rechercher l'origine selon les consignes et signaler la situation
- B. L'ignorer
- C. Attendre le lendemain
- D. Masquer l'odeur

44. Des cartons bloquent un extincteur. Le principal problème est :

- A. Le moyen de secours n'est plus immédiatement accessible
- B. L'extincteur change de classe
- C. Le SSI s'arrête
- D. La porte devient coupe-feu

45. Une personne signale de la fumée dans un local. Vous devez :

- A. Traiter immédiatement l'information conformément aux consignes
- B. Attendre plusieurs heures
- C. Supprimer le signalement
- D. Continuer la ronde sans vérifier

46. Pendant une évacuation, une personne veut retourner chercher ses affaires. La priorité est :

- A. La sécurité des personnes et le respect des consignes
- B. La récupération des objets
- C. La reprise du travail
- D. La fermeture des bureaux

47. Un dégagement est encombré. L'action appropriée est :

- A. Faire rétablir la sécurité selon les procédures
- B. Ajouter du stockage
- C. Verrouiller la sortie
- D. Ne rien faire

48. Après traitement d'une anomalie, il reste important de :

- A. Tracer l'événement
- B. Détruire toute note
- C. Éviter d'en informer l'équipe
- D. Supprimer la procédure

49. Une alarme ou information technique inhabituelle apparaît. L'agent doit d'abord :

- A. Identifier l'information et appliquer les consignes
- B. Réinitialiser systématiquement sans vérification
- C. Ignorer le signal
- D. Quitter le poste

50. Un visiteur demande où se trouve la sortie pendant une évacuation. L'agent doit :

- A. L'orienter selon les consignes vers le cheminement approprié
- B. L'envoyer chercher ses affaires
- C. Lui demander d'attendre seul
- D. L'orienter vers une zone interdite

51. Quel élément du triangle du feu peut être supprimé par étouffement ?

- A. Le comburant
- B. La signalisation
- C. Le désenfumage
- D. La main courante

52. Un matériau chauffé par contact direct avec un élément chaud illustre surtout :

- A. La conduction
- B. La convection
- C. Le désenfumage
- D. L'alarme

53. Des gaz chauds qui montent dans une cage d'escalier illustrent :

- A. La convection
- B. La conduction
- C. Le compartimentage
- D. Le refroidissement

54. Une surface voisine chauffée par un foyer sans contact peut l'être par :

- A. Rayonnement
- B. Main courante
- C. Compartimentage
- D. Détection manuelle

55. La suppression du combustible correspond à une action sur :

- A. Un élément du triangle du feu
- B. Le SSI uniquement
- C. La signalisation
- D. L'éclairage

56. Une atmosphère enfumée réduit notamment :

- A. La visibilité
- B. La masse du bâtiment
- C. Le nombre de sorties
- D. La durée de la ronde

57. Face à un feu, le choix du moyen d'extinction dépend notamment :

- A. De la nature du combustible
- B. De la couleur du mur
- C. Du jour de la semaine
- D. Du nombre de bureaux

58. Un agent ne doit pas tenter une extinction si :

- A. L'intervention le met en danger
- B. Le foyer est très limité et le moyen adapté
- C. Une issue de repli est disponible
- D. Les consignes autorisent l'action

59. La chaleur peut favoriser :

- A. La propagation d'un incendie
- B. La suppression automatique de tout combustible
- C. La fermeture de tous les locaux
- D. La disparition immédiate des fumées

60. Une combustion produit fréquemment :

- A. Chaleur, fumées et gaz
- B. Uniquement de l'eau
- C. Uniquement du froid
- D. Aucun produit

Sécurité incendie

Questions 61 - 80

61. Pourquoi maintenir une porte participant au compartimentage dans son état prévu ?

- A. Pour conserver sa fonction de limitation de propagation
- B. Pour augmenter le bruit
- C. Pour réduire l'éclairage
- D. Pour faciliter le stockage

62. Un cheminement d'évacuation clairement signalé sert à :

- A. Guider les occupants vers une sortie appropriée
- B. Stocker du matériel
- C. Remplacer l'alarme
- D. Bloquer la circulation

63. Le désenfumage contribue à limiter :

- A. L'accumulation des fumées
- B. Le nombre de visiteurs
- C. La signalisation
- D. La tenue de la main courante

64. Le maintien libre des accès de secours facilite :

- A. L'intervention des secours
- B. Le stockage temporaire
- C. La suppression des rondes
- D. La fermeture des locaux

65. Une modification qui gêne une sortie doit être :

- A. Signalée et corrigée
- B. Conservée sans analyse
- C. Masquée
- D. Considérée comme décorative

66. Le compartimentage est particulièrement utile pour :

- A. Retarder l'extension d'un sinistre
- B. Accélérer la combustion
- C. Neutraliser l'alarme
- D. Remplacer les extincteurs

67. La protection des personnes repose notamment sur :

- A. Des dégagements utilisables et des consignes connues
- B. Des sorties encombrées
- C. L'absence de signalisation
- D. La suppression des contrôles

68. Une signalisation détériorée ou masquée doit être :

- A. Signalée pour remise en conformité
- B. Ignorée
- C. Recouverte
- D. Retirée sans remplacement

69. Le stockage dans une circulation d'évacuation peut :

- A. Gêner l'évacuation et accroître le risque
- B. Améliorer le cheminement
- C. Remplacer le compartimentage
- D. Faciliter l'accès des secours

70. Une action de prévention efficace est :

- A. Supprimer une anomalie avant qu'elle ne contribue à un sinistre
- B. Attendre un départ de feu
- C. Neutraliser les moyens de secours
- D. Masquer les défauts

71. Un déclencheur manuel doit rester :

- A. Accessible et identifiable
- B. Caché derrière du stockage
- C. Inaccessible au personnel
- D. Recouvert

72. Un détecteur automatique remplace-t-il la vigilance humaine ?

- A. Non
- B. Oui, toujours
- C. Seulement la nuit
- D. Seulement dans les bureaux

73. La présence d'un défaut sur un équipement de sécurité doit conduire à :

- A. Appliquer les procédures prévues
- B. L'ignorer
- C. Le masquer
- D. Désactiver tous les équipements

74. L'accessibilité d'un extincteur est importante pour :

- A. Permettre une première intervention rapide
- B. Améliorer la décoration
- C. Éviter toute formation
- D. Remplacer l'alarme

75. Une information issue du SSI doit être :

- A. Interprétée et traitée selon les consignes
- B. Effacée sans contrôle
- C. Ignorée si elle est inhabituelle
- D. Transmise uniquement le lendemain

76. Les équipements de sécurité nécessitent :

- A. Surveillance, entretien et contrôles prévus
- B. Aucune vérification
- C. Un stockage devant eux
- D. Une neutralisation régulière

77. Un équipement de sécurité dégradé doit être :

- A. Signalé
- B. Peint uniquement
- C. Caché
- D. Laissé sans suite

78. Le rôle d'un système de détection est d'aider à :

- A. Repérer rapidement certains phénomènes d'incendie
- B. Évacuer physiquement les personnes
- C. Remplacer les secours
- D. Éteindre tous les feux

79. Le choix d'un extincteur dépend notamment :

- A. Du type de feu
- B. Du nom du bâtiment
- C. Du nombre d'agents
- D. De l'heure

80. Une installation de sécurité neutralisée sans mesure compensatoire peut :

- A. Dégrader le niveau de sécurité
- B. Améliorer automatiquement la protection
- C. Supprimer tout risque
- D. Rendre les rondes inutiles

Missions de l'agent

Questions 81 - 100

81. Pendant une ronde, l'agent doit être attentif notamment :

- A. Aux anomalies pouvant affecter la sécurité incendie
- B. Uniquement à la décoration
- C. Seulement au mobilier neuf
- D. Uniquement aux horaires

82. Une information importante reçue au poste de sécurité doit être :

- A. Prise en compte et tracée selon les procédures
- B. Oubliée
- C. Supprimée
- D. Transmise seulement oralement plusieurs jours après

83. La qualité d'une transmission aux secours repose sur :

- A. Des informations précises et utiles
- B. Des suppositions
- C. Des informations volontairement incomplètes
- D. L'absence de localisation

84. Lors d'un changement d'équipe, les événements significatifs doivent être :

- A. Transmis
- B. Effacés
- C. Cachés
- D. Ignorés

85. Un agent constate un moyen de secours inaccessible. Il doit :

- A. Faire traiter ou signaler l'anomalie selon les consignes
- B. Attendre un incendie
- C. Ajouter du stockage
- D. Ne rien noter

86. Le poste de sécurité constitue notamment :

- A. Un point de centralisation d'informations et d'actions
- B. Un local de stockage ordinaire
- C. Une salle sans fonction opérationnelle
- D. Un espace public libre d'accès

87. Une bonne ronde doit être :

- A. Méthodique et attentive
- B. Improvisée sans objectif
- C. Limitée aux zones faciles
- D. Sans traçabilité

88. Lorsqu'une consigne prévoit une levée de doute, l'agent doit :

- A. La réaliser dans les conditions prévues
- B. Toujours réinitialiser avant toute vérification
- C. Ignorer le signal
- D. Attendre la fin du service

89. Une information incertaine doit être :

- A. Vérifiée selon les consignes avant conclusion
- B. Présentée comme certaine
- C. Supprimée
- D. Ignorée

90. Le retour d'expérience après un incident sert notamment à :

- A. Améliorer les pratiques et la prévention
- B. Supprimer toute traçabilité
- C. Éviter les corrections
- D. Remplacer les consignes par des habitudes

91. Une issue est partiellement bloquée par du mobilier. Vous devez :

- A. Faire supprimer l'obstacle ou appliquer la procédure prévue
- B. Laisser la situation inchangée
- C. Ajouter du mobilier
- D. Masquer la signalisation

92. Un extincteur présente une anomalie visible. L'action adaptée est :

- A. Le signaler et appliquer la procédure prévue
- B. Le cacher
- C. Le considérer automatiquement opérationnel
- D. Attendre le prochain incendie

93. Un signal est réinitialisé sans vérification de sa cause. Cette pratique est :

- A. Inadaptée
- B. Toujours recommandée
- C. Une forme de désenfumage
- D. Une méthode d'extinction

94. Une fumée inhabituelle est visible dans une circulation. La priorité est de :

- A. Appliquer immédiatement les consignes de sécurité
- B. Attendre la fin de la ronde
- C. Masquer la fumée
- D. Continuer comme si de rien n'était

95. Lors d'une évacuation, un occupant hésite sur le chemin à suivre. L'agent doit :

- A. L'orienter vers le cheminement prévu
- B. L'envoyer dans une zone inconnue
- C. Lui demander de rester seul
- D. Lui conseiller de reprendre son activité

96. Un accès pompier est encombré. Cela peut :

- A. Retarder l'intervention des secours
- B. Améliorer leur progression
- C. Remplacer la signalisation
- D. Réduire le risque incendie

97. Une anomalie revient régulièrement malgré plusieurs signalements. Il faut :

- A. Continuer la traçabilité et l'escalade selon les procédures
- B. Cesser de la signaler
- C. La masquer
- D. Modifier seul les règles

98. Vous trouvez une cale maintenant ouverte une porte de compartimentage. Vous devez :

- A. Appliquer la procédure pour rétablir sa fonction
- B. Ajouter une seconde cale
- C. Ignorer la situation
- D. Retirer la signalisation

99. Un collègue vous transmet une information de sécurité importante. Vous devez :

- A. La prendre en compte, la vérifier si nécessaire et la tracer selon les procédures
- B. L'oublier
- C. La supprimer
- D. Attendre plusieurs jours

100. Après un incident sans victime, faut-il conserver une trace ?

- A. Oui, selon les procédures de l'établissement
- B. Non, jamais
- C. Seulement si le mobilier est endommagé
- D. Seulement après un mois

Grille de réponses

Cochez vos réponses avant de consulter le corrigé. Cette page peut être imprimée séparément.

N°	A	B	C	D	N°	A	B	C	D	N°	A	B	C	D	N°	A	B	C	D
1	■	■	■	■	26	■	■	■	■	51	■	■	■	■	76	■	■	■	■
2	■	■	■	■	27	■	■	■	■	52	■	■	■	■	77	■	■	■	■
3	■	■	■	■	28	■	■	■	■	53	■	■	■	■	78	■	■	■	■
4	■	■	■	■	29	■	■	■	■	54	■	■	■	■	79	■	■	■	■
5	■	■	■	■	30	■	■	■	■	55	■	■	■	■	80	■	■	■	■
6	■	■	■	■	31	■	■	■	■	56	■	■	■	■	81	■	■	■	■
7	■	■	■	■	32	■	■	■	■	57	■	■	■	■	82	■	■	■	■
8	■	■	■	■	33	■	■	■	■	58	■	■	■	■	83	■	■	■	■
9	■	■	■	■	34	■	■	■	■	59	■	■	■	■	84	■	■	■	■
10	■	■	■	■	35	■	■	■	■	60	■	■	■	■	85	■	■	■	■
11	■	■	■	■	36	■	■	■	■	61	■	■	■	■	86	■	■	■	■
12	■	■	■	■	37	■	■	■	■	62	■	■	■	■	87	■	■	■	■
13	■	■	■	■	38	■	■	■	■	63	■	■	■	■	88	■	■	■	■
14	■	■	■	■	39	■	■	■	■	64	■	■	■	■	89	■	■	■	■
15	■	■	■	■	40	■	■	■	■	65	■	■	■	■	90	■	■	■	■
16	■	■	■	■	41	■	■	■	■	66	■	■	■	■	91	■	■	■	■
17	■	■	■	■	42	■	■	■	■	67	■	■	■	■	92	■	■	■	■
18	■	■	■	■	43	■	■	■	■	68	■	■	■	■	93	■	■	■	■
19	■	■	■	■	44	■	■	■	■	69	■	■	■	■	94	■	■	■	■
20	■	■	■	■	45	■	■	■	■	70	■	■	■	■	95	■	■	■	■
21	■	■	■	■	46	■	■	■	■	71	■	■	■	■	96	■	■	■	■
22	■	■	■	■	47	■	■	■	■	72	■	■	■	■	97	■	■	■	■
23	■	■	■	■	48	■	■	■	■	73	■	■	■	■	98	■	■	■	■
24	■	■	■	■	49	■	■	■	■	74	■	■	■	■	99	■	■	■	■
25	■	■	■	■	50	■	■	■	■	75	■	■	■	■	100	■	■	■	■

Score : _____ / 100 soit _____ / 20

Corrigé commenté

Ne vous contentez pas de mémoriser la lettre : utilisez l'explication pour comprendre la notion testée.

Feu et combustion

1. A	Combustible, comburant et énergie d'activation La combustion nécessite un combustible, un comburant et une énergie d'activation.
2. B	Oxygène L'oxygène de l'air entretient la combustion.
3. B	La conduction La conduction transmet la chaleur au sein d'un matériau ou par contact.
4. A	La convection La convection est liée au mouvement des fluides et des gaz chauds.
5. A	Rayonnement Le rayonnement thermique peut chauffer ou enflammer un élément à distance.
6. A	A La classe A concerne notamment les solides formant des braises.
7. B	B La classe B concerne les liquides et solides liquéfiables.
8. A	Supprimer ou limiter le comburant L'étouffement agit sur l'apport de comburant.
9. A	L'énergie thermique Le refroidissement réduit la température du foyer.
10. B	Elles peuvent être toxiques, chaudes et opaques Les fumées cumulent notamment toxicité, chaleur et perte de visibilité.
11. A	Limiter la propagation du feu et des fumées Le compartimentage limite l'extension d'un sinistre.
12. A	Évacuer une partie des fumées et de la chaleur Le désenfumage améliore notamment les conditions d'évacuation et d'intervention.
13. B	Maintenu praticable Les cheminements d'évacuation doivent rester utilisables.
14. A	Au compartimentage Une porte coupe-feu contribue au maintien du compartimentage.
15. A	D'identifier sorties et moyens de secours Elle aide à repérer les cheminements et équipements utiles.
16. B	Une anomalie à traiter Une sortie de secours doit rester accessible.
17. A	Mettre les personnes en sécurité La priorité est la protection des personnes.

18. A	Limiter la propagation Le recoupement participe au compartimentage.
19. B	Une anomalie de sécurité Les sorties nécessaires à l'évacuation doivent pouvoir remplir leur fonction.
20. A	Réduire la probabilité de départ et limiter ses conséquences La prévention agit avant le sinistre et réduit les risques.

Installations techniques

21. A	Système de Sécurité Incendie SSI signifie Système de Sécurité Incendie.
22. A	Déceler certains phénomènes liés à un incendie La détection automatique repère des phénomènes caractéristiques selon le type de détecteur.
23. A	De signaler manuellement un incendie Le déclencheur manuel permet à une personne de transmettre une information d'alarme.
24. A	La première intervention sur un feu adapté Il sert à intervenir rapidement sur un début d'incendie lorsque cela peut être fait sans danger.
25. A	Vérifier son adéquation au feu et conserver une possibilité de repli L'agent doit choisir un moyen adapté et préserver sa sécurité.
26. A	Faciliter l'acheminement de l'eau par les secours La colonne sèche facilite l'établissement des moyens hydrauliques des secours.
27. A	De centraliser certaines informations de sécurité Le tableau permet de visualiser des informations liées au système.
28. A	Une anomalie Les moyens de secours doivent rester accessibles.
29. A	Faciliter l'évacuation en cas de défaillance de l'éclairage normal Il assure des fonctions de sécurité lorsque l'éclairage normal fait défaut.
30. A	Surveillé La surveillance des équipements fait partie des actions de prévention.
31. A	Tracer les événements et interventions La main courante assure la traçabilité des événements et actions.
32. B	Appliquer les consignes et assurer sa traçabilité Une anomalie doit être traitée selon les consignes et tracée.
33. A	Transmettre les informations utiles Des informations fiables facilitent l'intervention des secours.
34. A	Détecter des anomalies La ronde contribue à la surveillance et à la détection des situations anormales.
35. A	Les comportements à adopter en cas d'incendie La prévention passe aussi par l'information des personnels.
36. A	Appliquer les consignes prévues et effectuer les vérifications nécessaires Le traitement d'une information doit suivre les procédures de l'établissement.
37. A	Signalée et traitée selon les procédures La disponibilité des moyens de secours est essentielle.
38. A	Pour faciliter leur accueil et leur progression La connaissance des accès facilite l'intervention extérieure.

39. A	Assurer la traçabilité des faits La traçabilité permet un suivi fiable des événements.
40. A	Connue et appliquée Les consignes structurent la réponse attendue.

Mises en situation

41. A	Donner l'alerte selon les consignes, intervenir sans se mettre en danger et garder un repli L'intervention doit respecter les consignes et préserver la sécurité de l'agent.
42. A	La propagation du feu et des fumées Une porte maintenue ouverte peut compromettre le compartimentage.
43. A	Rechercher l'origine selon les consignes et signaler la situation Une odeur anormale peut être un signe précurseur.
44. A	Le moyen de secours n'est plus immédiatement accessible L'accessibilité des moyens de secours doit être préservée.
45. A	Traiter immédiatement l'information conformément aux consignes Un signalement de fumée doit être traité sans délai selon les procédures.
46. A	La sécurité des personnes et le respect des consignes La protection des personnes prime sur les biens.
47. A	Faire rétablir la sécurité selon les procédures Un cheminement d'évacuation doit rester praticable.
48. A	Tracer l'événement La traçabilité assure le suivi et le retour d'expérience.
49. A	Identifier l'information et appliquer les consignes Il faut comprendre le signal et suivre les procédures avant toute action inadaptée.
50. A	L'orienter selon les consignes vers le cheminement approprié L'agent contribue à l'orientation et à la mise en sécurité des personnes.
51. A	Le comburant L'étouffement limite l'apport de comburant.
52. A	La conduction Le transfert par contact est un phénomène de conduction.
53. A	La convection Les mouvements ascendants des gaz chauds relèvent de la convection.
54. A	Rayonnement Le rayonnement transporte de l'énergie thermique à distance.
55. A	Un élément du triangle du feu Retirer le combustible rompt une condition nécessaire à la combustion.
56. A	La visibilité L'opacité des fumées gêne l'orientation et l'évacuation.
57. A	De la nature du combustible Le moyen d'extinction doit être adapté à la nature du feu.
58. A	L'intervention le met en danger La sécurité de l'intervenant reste prioritaire.

59. A	La propagation d'un incendie Les transferts thermiques peuvent contribuer à la propagation.
60. A	Chaleur, fumées et gaz Les produits de combustion incluent notamment chaleur, fumées et gaz.

Sécurité incendie

61. A	Pour conserver sa fonction de limitation de propagation Une porte de compartimentage doit pouvoir remplir sa fonction.
62. A	Guider les occupants vers une sortie appropriée La signalisation facilite l'orientation en situation d'urgence.
63. A	L'accumulation des fumées Il vise à évacuer une partie des fumées et de la chaleur.
64. A	L'intervention des secours Les secours doivent pouvoir accéder rapidement aux zones utiles.
65. A	Signalée et corrigée Toute gêne à l'évacuation constitue une anomalie à traiter.
66. A	Retarder l'extension d'un sinistre Il vise à contenir le feu et les fumées dans des limites prévues.
67. A	Des dégagements utilisables et des consignes connues L'évacuation exige des cheminements disponibles et une organisation adaptée.
68. A	Signalée pour remise en conformité La signalisation de sécurité doit rester visible et compréhensible.
69. A	Gêner l'évacuation et accroître le risque Le stockage peut créer un obstacle et parfois augmenter la charge combustible.
70. A	Supprimer une anomalie avant qu'elle ne contribue à un sinistre La prévention consiste à agir en amont.
71. A	Accessible et identifiable Un équipement d'alarme doit pouvoir être utilisé conformément à sa fonction.
72. A	Non Les systèmes techniques complètent la surveillance humaine sans la supprimer.
73. A	Appliquer les procédures prévues Les défauts doivent être pris en compte et traités selon les procédures.
74. A	Permettre une première intervention rapide Un moyen inaccessible perd une grande partie de son utilité opérationnelle.
75. A	Interprétée et traitée selon les consignes Le SSI fournit des informations qui doivent être traitées selon les procédures.
76. A	Surveillance, entretien et contrôles prévus Leur disponibilité repose sur une maintenance et une surveillance adaptées.
77. A	Signalé La dégradation doit être portée à connaissance et traitée.
78. A	Repérer rapidement certains phénomènes d'incendie La détection vise l'identification précoce de phénomènes caractéristiques.

79. A	Du type de feu L'agent doit employer un agent extincteur adapté.
80. A	Dégrader le niveau de sécurité Une indisponibilité peut réduire le niveau de protection et doit être gérée.

Missions de l'agent

81. A	Aux anomalies pouvant affecter la sécurité incendie La ronde vise la détection des situations anormales.
82. A	Prise en compte et tracée selon les procédures Le poste de sécurité assure le suivi des informations utiles.
83. A	Des informations précises et utiles Une transmission précise facilite la prise de décision des secours.
84. A	Transmis La continuité du service nécessite une transmission fiable.
85. A	Faire traiter ou signaler l'anomalie selon les consignes L'accessibilité des moyens de secours fait partie des points de vigilance.
86. A	Un point de centralisation d'informations et d'actions Le poste concentre des informations et moyens liés à la sécurité.
87. A	Méthodique et attentive Une ronde structurée augmente la fiabilité de la surveillance.
88. A	La réaliser dans les conditions prévues La levée de doute s'effectue selon les procédures de l'établissement.
89. A	Vérifiée selon les consignes avant conclusion La fiabilité des informations est essentielle en sécurité.
90. A	Améliorer les pratiques et la prévention L'analyse des événements aide à améliorer la prévention.
91. A	Faire supprimer l'obstacle ou appliquer la procédure prévue Une issue doit rester utilisable.
92. A	Le signaler et appliquer la procédure prévue Une anomalie visible doit être signalée et traitée.
93. A	Inadaptée Il faut traiter l'information conformément aux consignes et en rechercher la cause.
94. A	Appliquer immédiatement les consignes de sécurité Une suspicion d'incendie exige une réaction conforme aux procédures.
95. A	L'orienter vers le cheminement prévu L'agent contribue à guider les occupants.
96. A	Retarder l'intervention des secours Les accès doivent rester disponibles pour l'intervention.
97. A	Continuer la traçabilité et l'escalade selon les procédures La répétition d'une anomalie ne justifie pas son abandon.
98. A	Appliquer la procédure pour rétablir sa fonction Une porte de compartimentage ne doit pas être neutralisée de manière inappropriée.

99. A	La prendre en compte, la vérifier si nécessaire et la tracer selon les procédures Les informations de sécurité doivent être traitées et tracées.
100. A	Oui, selon les procédures de l'établissement La traçabilité reste utile même en l'absence de victime.

Bilan de préparation

Reportez vos scores par thème pour identifier votre priorité de révision.

Thème	Bonnes réponses	Score	Priorité
Feu et combustion	____ / 20	____ %	■ Faible ■ Moyen ■ Solide
Sécurité incendie	____ / 20	____ %	■ Faible ■ Moyen ■ Solide
Installations techniques	____ / 20	____ %	■ Faible ■ Moyen ■ Solide
Missions de l'agent	____ / 20	____ %	■ Faible ■ Moyen ■ Solide
Mises en situation	____ / 20	____ %	■ Faible ■ Moyen ■ Solide

PLAN DE RATTRAPAGE

1. Reprenez le thème le plus faible.
2. Notez les notions mal comprises.
3. Refaites 20 questions différentes.
4. Terminez par une simulation de 30 questions en 30 minutes.

Note pédagogique : les questions de ce document sont rédigées pour l'entraînement. Pour toute notion réglementaire, vérifiez les références et consignes applicables au moment de votre formation ou de votre examen.